



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA  
Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica

AL DOTT. LUCA SPIGA  
BSG CALDAIE A GAS S.P.A.  
Via Leopoldo Biasi, 1  
37135 Verona  
FAX:0434 238400

## Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Energia

Struttura: DG-ENRE

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0024957 - 18/12/2013 - USCITA

E.P.C. AL DOTT. CORRADO OPPIZZI  
SEGRETARIO GENERALE ANGAISA

Via Pellizza da Volpedo, 8  
20149 Milano  
Fax. 02 48591622

Oggetto: **Quesiti interpretativi urgenti in merito all'art. 17 bis della Legge n. 90 del 3 agosto 2013**

Gentile Dott. Spiga,

in riferimento alla Sua comunicazione inviata per raccomandata e anticipata per e-mail riguardante l'argomento in oggetto e in considerazione delle ulteriori precisazioni richieste in merito alla risposta inviata da codesto Ministero il 25/11/2013 (prot. n. 0022963) all'ANGAISA, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

E' consentito derogare da quanto previsto all'articolo 5, comma 9 del D.P.R. n. 412 del 1993, nei casi previsti dal comma 9-bis dello stesso articolo. In tali casi, ai sensi del comma 9-ter dell'articolo 5 del D.P.R. n. 412 del 1993, i generatori di calore installati successivamente alla data del 31 agosto 2013 devono rispettare quanto di seguito indicato:

- possedere un rendimento termico utile maggiore o uguale a  $90+2\log(Pn)$ , in corrispondenza di un carico termico pari al 100% della potenza termica utile nominale;
- appartenere alla classe 4 o alla classe 5 secondo la classificazione relativa alle emissioni di NOx indicata dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502.

Cordiali saluti,

Il DIRIGENTE  
(Mauro Mallone)

Via Molise, 2 - 00187 Roma  
tel. +39 06 47052893 - fax +39 06 47052847  
e-mail: mauro.mallone@mise.gov.it  
www.sviluppoeconomico.gov.it