



Dipartimento Politiche Ambientali – Ufficio Qualità Unione Installazione e Impianti

In risposta alla domanda di un nostro imprenditore del settore riparazione elettrodomestici, ECOCERVED ha chiarito che le operazioni di manutenzione ordinaria e riparazione di impianti contenenti f-gas possono essere svolte anche se l'impresa in questione non è in possesso dell'abilitazione DM 37/08 lettera C).

In questo caso, evidentemente, i vari Centri di Assistenza Tecnica che **non installano impianti**, ma effettuano esclusivamente interventi di manutenzione e riparazione sul circuito refrigerante di impianti contenenti f-gas possono certificarsi anche se non abilitati ai sensi del DM 37/08.

Se l'impresa invece svolge attività di installazione o di manutenzione straordinaria di apparecchi di condizionamento e refrigerazione rientranti nell'ambito di applicazione del DM 37/2008 dovrà preliminarmente essere abilitata all'esercizio di tali attività per la lettera C).

L'iscrizione al registro fgas e l'ottenimento della certificazione in base al DPR 43/2012 sono elementi aggiuntivi e necessari per installare impianti contenenti F-GAS, ma non escludono l'obbligo di rispettare la normativa vigente DM 37/08.

Se l'impresa svolge attività non regolamentate dal DM 37/08 (p.es. riparazione o manutenzione ordinaria) dovrà essere certificata ai sensi del DPR 43/2012.

Infatti, premesso che tutti gli apparecchi fissi di refrigerazione e condizionamento contenenti i GAS Fluorurati PFC, HFC, SF6 o loro preparati rientrano nell'ambito della norma, è necessario distinguere le attività che vengono svolte.

Di seguito le definizioni delle attività:

- **INSTALLAZIONE** - Assemblaggio di due o più pezzi di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività include l'operazione mediante la quale si assemblano i componenti di un sistema per completare un circuito frigorifero, indipendentemente dall'esigenza di caricare o meno il sistema dopo l'assemblaggio, necessita per questa attività l'abilitazione al DM 37/08 lettera C.
- **MANUTENZIONE O RIPARAZIONE** - Tutte le attività che implicano un intervento sui circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati ad effetto serra. In particolare tutte quelle attività effettuate per immettere nel sistema gas fluorurati ad effetto serra, rimuovere uno o più pezzi del circuito frigorifero o dell'apparecchiatura, riassemblare due o più pezzi del circuito o dell'apparecchiatura e riparare le perdite, **necessita** la certificazione FGAS ai sensi del DPR 43/2012, non necessita l'abilitazione al DM 37/08 lettera C.